



























Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
<b>Extincteurs à Pression Permanente</b>								
-	Appareil à Pression permanente		-	-	NF & non NF	Aucun	-	Ajout d'un nouvel extincteur d'ici le 31/12/2030 (NF S61-919 - Article 6 - Sous réserve que la procédure du fabricant mettent en avant une visite quinquennale)
<b>ANAF - Pression Auxiliaire</b>								
1710 1730	Appareil portatif ANAF F Jusqu'à 2025		120 ou 180 mL de Sorik A + 1350 mL de Capstone	1710 <b>en Rupture</b> 1730 <b>Disponible</b> D.L.U. 31/12/2030	EA6 822 926 EA6 822 927	Aucun	-	<p style="text-align: center;"><b>Mélange d'ici le 23/10/2026</b></p> <p>Au-delà, et en cas de rupture : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)</p>
1720 1740	Appareil portatif ANAF FF, FG-FF, FG-JF et FS-JF Jusqu'à 2025		120 ou 270 mL de Sorik A + 900 mL de Capstone	<b>Rupture</b> depuis Mars 2026  D.L.U. 31/12/2030	EA6 822 924 EA9 822 925 EA6 082 640 EA9 081 694	Aucun	-	
1910	Appareil sur roues ANAF DAG et WAG Jusqu'à 2025		1 L SealFire SC-6	<b>Rupture</b> depuis janvier 2025	EA50 826 951 EA50 827 952	Aucun	-	



Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
<b>ANDRIEU - Pression Auxiliaire</b>								
<b>7027</b>	Appareil portatif ANDRIEU VULCAIN, EVOLITE, EURO BZ, PMZ, SOFADEX, PROBLOC et ECO Jusqu'à 2025		" ZEON " '90 mL SC6	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 030 201 EA6 032 209 EA6 037 241 EA6 039 199	<b>7067-T</b> octobre 2026	Distribution non initiée	<b>Cartouche avec D.L.U. 31/12/2030</b> (plus économique en 2026 malgré changement d'ici 2031)  ou <b>Kit de Transformation SF</b> Le prix du kit, éloigné du but de la NF Services, est un motif sensé pour remplacer l'extincteur lors de la recharge
					EA9 030 200 EA9 032 208 EA9 037 240 EA9 039 198	<b>7077-T</b> octobre 2026		
<b>7027B</b>	Appareil portatif ANDRIEU Jusqu'à 2025		" ZEON " 150 mL SC6	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EM9 030 014	<b>Aucun</b>	-	<b>Cartouche avec D.L.U. 31/12/2030</b>  En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
<b>7027 7490 7491</b>	Appareil portatif ANDRIEU Antigel		" ZEON " '90 mL - SC6 + INILAM BT	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 030 308 EA9 039 306 EA9 032 307 EA9 030 309	<b>Aucun</b>	-	<b>Cartouche avec D.L.U. 31/12/2030</b>  En cas de rupture ou à l'échéance : Réalisation d'une nouvelle étude de risque & Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
<b>7260 7270</b>	Appareil portatif ANDRIEU PRIMA Jusqu'à 2023		90 ou 120 mL BSX 233	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 046 893 EA9 046 892	<b>Aucun</b>	-	<b>Mélange d'ici le 23/10/2026</b>  Au-delà, et en cas de rupture : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
<b>7624</b>	Appareil sur roues ANDRIEU TITAN Jusqu'à 2025		1,35 L SC6	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	Non NF	<b>Aucun</b>	-	Au-delà, et en cas de rupture : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)

Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
<b>DESAUTEL - Pression Auxiliaire</b>								
<b>1110</b>	Appareil portatif DESAUTEL 6 L EV Jusqu'à 2022		90 mL EX-1	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 170 450	<b>1109T-6</b> avril 2026	Distribution initiée	<p><b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b> (plus économique en 2026 malgré changement d'ici 2031)</p> <p>ou</p> <p><b>Kit de Transformation SF</b> Le prix du kit, éloigné du but de la NF Services, est un motif sensé pour remplacer l'extincteur lors de la recharge</p>
	Appareil portatif DESAUTEL 9 L EV Jusqu'à 2022							
<b>1111B</b> <b>1050</b> <b>1051</b>	Appareil portatif DESAUTEL EVT - Antigel Jusqu'à 2024		90 mL EX-1-BT + MEG	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 170 452 EA9 170 455	Aucun	-	<p><b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b></p> <p>En cas de rupture : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)</p> <p>Un kit existe, mais son prix supérieur à un extincteur neuf justifie son remplacement</p>
<b>1062</b>	Appareil sur roues DESAUTEL EV et EVT Jusqu'à 2024		450 mL de EX-1	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA45 187 940 EA45 187 942	<b>1072T</b> Juin 2026		<p><b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b></p> <p>ou</p> <p><b>Kit de Transformation SF 45L</b></p>
<b>DUBERNARD - Pression Auxiliaire</b>								
<b>1310</b> <b>1350</b>	Appareil portatif DUBERNARD POLITO Jusqu'à 2025		120 ou 180 mL BSX 233	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 201 602 EA9 201 610	<b>1210T</b> Avril 2026		<p><b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b> (plus économique en 2026 malgré changement d'ici 2031)</p> <p>ou</p> <p><b>Kit de Transformation SF</b> Le prix du kit, éloigné du but de la NF Services, est un motif sensé pour remplacer l'extincteur lors de la recharge</p>
<b>1310</b> <b>1350</b> <b>7490</b> <b>7491</b>	Appareil portatif DUBERNARD POLARO Jusqu'à 2025		120 ou 180 mL BSX 233 + INILAM BT	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 201 605 9 EA9 201 612	Aucun	-	<p><b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b></p> <p>En cas de rupture : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)</p>

Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
<b>EUROFEU - Pression Auxiliaire</b>								
<b>8318B</b> et <b>8210B</b>	Appareil portatif EUROFEU 6 L AFREX AREX SPIT Jusqu'à 2025		90 mL ou 120 mL de SC6 ou BSX 233	<b>Rupture</b> depuis octobre 2024	EA6 130 586 EA6 130 590	<b>8010T-6</b> Juin 2025		<b>Kit de transition 6 L SF</b> Dose EUROFFF 120 mL + Tube plongeur 6 L + Diffuseur sans fluor + Agent conservateur + Etiquette 6 L Vendu à l'unité
<b>8210B</b>	Appareil portatif EUROFEU 9 L AFREX AREX SPIT Jusqu'à 2025		120 mL de SC6 ou BSX 233	<b>Rupture</b> depuis octobre 2024	EA9 130 587	<b>8010T-9</b> Juin 2025		<b>Kit de transition 9 L SF</b> Dose EUROFFF 120 mL + Tube plongeur 9 L + Diffuseur sans fluor + Agent conservateur + Etiquette 9 L Vendu à l'unité
Variable selon volume et année	Appareil portatif EUROFEU ANTIGEL idem Jusqu'à 2025		Dose SC6 ou BSX + NORGEL	<b>Rupture</b> depuis octobre 2024	EA6 130 586 EA9 130 587 EA6 130 590	<b>Aucun</b>	-	Réalisation d'une nouvelle étude de risque & <b>Ajout d'un nouvel extincteur</b> (NF S61-919 - Article 6)
<b>8325</b>	Appareil sur roues EUROFEU STOP FEU, STOP FEU II NGH50, PERFEK FIRESTAR Jusqu'à 2025		1 L de SC6 ou BSX 233	<b>Rupture</b> depuis mai 2025	EA50 253 910 et non certifié	<b>Aucun</b>	-	<b>Ajout d'un nouvel extincteur</b> (NF S61-919 - Article 6)
<b>515</b> et <b>8325</b>	Appareil sur roues EUROFEU ANTIGEL idem Jusqu'à 2025		Dose SC6 ou BSX + NORGEL	<b>Rupture</b> depuis mai 2025	Non NF	<b>Aucun</b>	-	Réalisation d'une nouvelle étude de risque & <b>Ajout d'un nouvel extincteur</b> (NF S61-919 - Article 6)
<b>ISOGARD - Pression Auxiliaire</b>								
<b>8115</b>	Appareil portatif ISOGARD DESIGN (CISG) et CLASSIC (BCLC) Jusqu'à 2021		90 mL BSX 233 (2 doses pour gamme DESIGN CISG)	Disponibilité max. : octobre 2026	EA6 690 430 EA6 100 426 EA9 100 425	<b>Aucun</b>	-	<b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b>  En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)

Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
<b>MOBIAK - Pression Auxiliaire</b>								
<b>8115</b>	Appareil portatif MOBIAK MBK13 Jusqu'à 2024		90 mL BSX 233	Disponibilité max. : octobre 2026	EA6 392 860 EA9 392 861	<b>Aucun</b>	-	<b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b>  En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
<b>ROT - Pression Auxiliaire</b>								
<b>2517C</b>	Appareil portatif ROT FUSION et OCEANIS (400) Jusqu'à 2023		90 mL Valex LD (sans inilam A)	Disponibilité max. : octobre 2026	EA6 521 270 EA6 521 319 EA6 521 321 EA6 521 682	<b>2417-T</b> Mars 2026		<b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b> <b>ou Kit de transition 6 L SF</b> Flacon FFX Compact + Diffuseur SF + cartouche 80g + Etiquette 9 L Vendu à l'unité
					EA9 521 269 EA9 521 388 EA9 521 683	<b>2517-T</b> Mars 2026		<b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b> <b>ou Kit de transition 9 L SF</b> Duo de flacons Ecopol + Diffuseur SF + cartouche 80g + Etiquette 9 L Vendu à l'unité
<b>2517C 2018 2019</b>	Appareil portatif ROT Antigel Jusqu'à 2025		90 mL Valex LD + NEUTRAGEL	Disponibilité max. : octobre 2026	EA6 521 613 EA9 521 614	<b>Aucun</b>	-	<b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b>  En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
<b>Tous</b>	Appareil sur roues ROT Jusqu'à 2024		500 mL SC-6	Disponibilité max. : octobre 2026	EA45 523 896	<b>Aucun</b>	-	<b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b>  En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)

Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
<b>SICLI &amp; MATINCENDIE (CHUBB / GLORIA) - Pression Auxiliaire</b>								
<b>5844</b>	Appareil portatif MAT TOP2, INDIUM, INTEGRAL Jusqu'à 2025		90 mL SC-6	Disponibilité max. : octobre 2026	EA6 325 792 EA6 325 794 EA6 325 796 EA9 329 793 EA9 329 795 EA9 329 798	<b>Aucun</b>	-	<b>Dose avec D.L.U. 31/12/2030</b>  En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
<b>6011 &amp; 5075</b>	Appareil portatif MATINCENDIE MAT TOP2 selon lot		120 ou 180 mL de SC6	<b>Rupture</b> depuis Avril 2025	EA6 325 724 EA9 329 725	<b>5844 + 5854</b>		<b>Transition vers le flacon flottant D.L.U. 31/12/2030</b> Dose SC6 90 mL + Obturateur Vendu à l'unité
<b>6011</b>	Appareil portatif 6 L GLORIA Easy (SK E) SICLI INDIUM HP Jusqu'à 2025		120 mL de SC6	<b>Rupture</b> depuis Avril 2025	EA6 325 720 EA6 325 858	<b>Aucun</b>		<b>Ajout d'un nouvel extincteur</b> (NF S61-919 - Article 6)
<b>5075</b>	Appareil portatif 6 L GLORIA Easy (SK E) SICLI INDIUM HP Jusqu'à 2025		180 mL de SC6	<b>Rupture</b> depuis Avril 2025	EA9 329 721 EA9 325 859	<b>Aucun</b>		
<b>5092</b>	Appareil portatif INDIUM / MAT TOP 2 avec Antigél 6 L Jusqu'à 2025		6 L de MG6-20	<b>Rupture</b> depuis Juillet 2025	EA6 325 737 EA6 342 876	<b>5092A</b> (3 Litres)	-	<b>Absence d'alternative efficace</b>  <b>Réalisation d'une nouvelle étude de risque &amp; Ajout d'un nouvel extincteur</b> (NF S61-919 - Article 6)
<b>5093</b>	Appareil portatif INDIUM / MAT TOP 2 avec Antigél 9 L Jusqu'à 2025		9 L de MG6-20	<b>Rupture</b> depuis Juillet 2025	EA9 329 738 EA9 342 877	<b>5092A</b> (3 Litres)	-	
<b>5566S</b>	Appareil sur roues SICLI GRANIT 2000 GLOIRE & KO SRP2 Jusqu'en 2013		680 mL de SC6	<b>Rupture</b> depuis Avril 2025	Non NF	<b>Aucun</b>	-	<b>Ajout d'un nouvel extincteur</b> (NF S61-919 - Article 6)
<b>0925B</b>	Appareil sur roues SICLI INSTANT MATINCENDIE STD Jusqu'en 2025		500 mL de SC6 (standard) ou 1 L de SC6 (premium)	<b>Rupture</b> depuis Mai 2025	EA50 750 894 EA50 752 914 EA50 827 951 EA50 827 952	<b>Aucun</b>	-	

Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
<b>ANCIENNES GAMMES (Parflam / France Incendie) &amp; GENERIQUES pour appareil sur roues - Pression Auxiliaire</b>								
<b>0925</b> <b>0926</b> <b>0925B</b> <b>0925C</b>	Appareil en prémélange		90 mL SC-6 120 mL SC-6 135 mL SC-6 ou 1 L SC-6	<b>Rupture</b> depuis Mai 2025	-	<b>Aucun</b>	-	<b>Ajout d'un nouvel extincteur</b> (NF S61-919 - Article 6)
<b>0927</b> <b>0927B</b> <b>0928</b> <b>0928B</b>	Appareil en prémélange		90 mL BSX233 120 mL BSX233 135 mL BSX233 ou 1 L BSX233	<b>Rupture</b> depuis Avril 2025	-	<b>Aucun</b>	-	
<p><b>Le rejet d'additifs fluorés dans les canalisations et dans l'environnement est une faute pénale.</b></p> <p>Un prestataire certifié APSAD &amp; NF Services rejette des additifs dans l'environnement ou ne réalise pas les opérations de maintenance : certification@cnp.fr</p> <p><a href="https://questionnaire.afnor.org/cgi-bin/HE.exe/SF?P=2z532z6z-1z-1z99191E4598">https://questionnaire.afnor.org/cgi-bin/HE.exe/SF?P=2z532z6z-1z-1z99191E4598</a></p>								