





























Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
Extincteurs à Pression Permanente								
-	Appareil à Pression permanente		-	-	NF & non NF	Aucun	-	Ajout d'un nouvel extincteur d'ici le 31/12/2030 (NF S61-919 - Article 6 - Sous réserve que la procédure du fabricant mettent en avant une visite quinquennale)
ANAF - Pression Auxiliaire								
1710 1730	Appareil portatif ANAF F Jusqu'à 2025		120 ou 180 mL de Sorik A + 1350 mL de Capstone	1710 en Rupture 1730 Disponible D.L.U. 31/12/2030	EA6 822 926 EA6 822 927	Aucun	-	Ajout d'un nouvel extincteur d'ici le 31/12/2030 (NF S61-919 - Article 6)
1720 1740	Appareil portatif ANAF FF, FG-FF, FG-JF et FS-JF Jusqu'à 2025		120 ou 270 mL de Sorik A + 900 mL de Capstone	Rupture depuis Mars 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 822 924 EA9 822 925 EA6 082 640 EA9 081 694	Aucun	-	
1910	Appareil sur roues ANAF DAG et WAG Jusqu'à 2025		1 L SealFire SC-6	Rupture depuis janvier 2025	EA50 826 951 EA50 827 952	Aucun	-	

Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
ANDRIEU - Pression Auxiliaire								
7027	Appareil portatif ANDRIEU VULCAIN, EVOLITE, EURO BZ, PMZ, SOFADEx, PROBLOC et ECO Jusqu'à 2025		" ZEON " '90 mL SC6	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 030 201 6 L Vulcain	7067T juillet 2026		<p>Cartouche avec D.L.U. 31/12/2030 (plus économique en 2026 malgré changement d'ici 2031)</p> <p>ou</p> <p>Kit de Transformation SF L'efficacité * du kit peut favoriser le remplacement anticipé de l'extincteur lors de la recharge</p> <p>* Coût unitaire d'un kit, Temps de maintenance, Obsolescence des cartouches au 31 décembre.</p>
					EA9 030 200 9L Vulcain	7077T juillet 2026		
					EA6 032 209 6 L Eco	7067T-E juillet 2026		
					EA9 032 208 9 L Eco	7077T-E juillet 2026		
					EA6 037 241 6 L Evolite	7067T-Ev juillet 2026		
					EA6 039 199 6 L PMZ	Identique au 7067-Ev sauf étiquette (vendu sur demande par 20)		
					6 L EBZ			
					EA9 037 240 9 L Evolite	7077T-Ev juillet 2026		
					EA9 039 198 9 L PMZ	Identique au 7077-Ev sauf étiquette (vendu sur demande par 20)		
					9 L BZ			



Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
7027B	Appareil portatif ANDRIEU Jusqu'à 2025		" ZEON " 150 mL SC6	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EM9 030 014	Aucun	-	Cartouche avec D.L.U. 31/12/2030 En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
7027 7490 7491	Appareil portatif ANDRIEU Antigel		" ZEON " '90 mL - SC6 + INILAM BT	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 030 308 EA9 039 306 EA9 032 307 EA9 030 309	Aucun	-	Cartouche avec D.L.U. 31/12/2030 En cas de rupture ou à l'échéance : Réalisation d'une nouvelle étude de risque & Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
7260 7270	Appareil portatif ANDRIEU PRIMA Jusqu'à 2023		90 ou 120 mL BSX 233	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 046 893 EA9 046 892	Aucun	-	Mélange d'ici le 23/10/2026 Au-delà, et en cas de rupture : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
7624	Appareil sur roues ANDRIEU TITAN Jusqu'à 2025		1,35 L SC6	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	Non NF	Aucun	-	

Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
DESAUTEL - Pression Auxiliaire								
1110	Appareil portatif DESAUTEL 6 L EV Jusqu'à 2022		90 mL EX-1	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 170 450	1109T-6 avril 2026		Dose avec D.L.U. 31/12/2030 (plus économique en 2026 malgré changement d'ici 2031) ou Kit de Transformation SF Le prix du kit, éloigné du but de la NF Services, est un motif sensé pour remplacer l'extincteur lors de la recharge
	Appareil portatif DESAUTEL 9 L EV Jusqu'à 2022							
1111B 1050 1051	Appareil portatif DESAUTEL EVT - Antigel Jusqu'à 2024		90 mL EX-1-BT + MEG	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 170 452 EA9 170 455	Aucun		Dose avec D.L.U. 31/12/2030 En cas de rupture : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6) Un kit existe, mais son prix supérieur à un extincteur neuf justifie son remplacement
1062	Appareil sur roues DESAUTEL EV et EVT Jusqu'à 2024		450 mL de EX-1	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA45 187 940 EA45 187 942	1072T Juin 2026		Dose avec D.L.U. 31/12/2030 ou Kit de Transformation SF 45L
DUBERNARD - Pression Auxiliaire								
1310 1350	Appareil portatif DUBERNARD POLITO Jusqu'à 2025		120 ou 180 mL BSX 233	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 201 602 EA9 201 610	1210T Avril 2026		Dose avec D.L.U. 31/12/2030 (plus économique en 2026 malgré changement d'ici 2031) ou Kit de Transformation SF Le prix du kit, éloigné du but de la NF Services, est un motif sensé pour remplacer l'extincteur lors de la recharge
1310 1350 7490 7491	Appareil portatif DUBERNARD POLARO Jusqu'à 2025		120 ou 180 mL BSX 233 + INILAM BT	Disponibilité max. : octobre 2026 D.L.U. 31/12/2030	EA6 201 605 9 EA9 201 612	Aucun		Dose avec D.L.U. 31/12/2030 En cas de rupture : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)

Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
EUROFEU - Pression Auxiliaire								
8318B et 8210B	Appareil portatif EUROFEU 6 L AFREX AREX SPIT Jusqu'à 2025		90 mL ou 120 mL de SC6 ou BSX 233	Rupture depuis octobre 2024	EA6 130 586 EA6 130 590	8010T-6 Juin 2025		Kit de transition 6 L SF Dose EUROFFF 120 mL + Tube plongeur 6 L + Diffuseur sans fluor + Agent conservateur + Etiquette 6 L Vendu à l'unité
8210B	Appareil portatif EUROFEU 9 L AFREX AREX SPIT Jusqu'à 2025		120 mL de SC6 ou BSX 233	Rupture depuis octobre 2024	EA9 130 587	8010T-9 Juin 2025		Kit de transition 9 L SF Dose EUROFFF 120 mL + Tube plongeur 9 L + Diffuseur sans fluor + Agent conservateur + Etiquette 9 L Vendu à l'unité
Variable selon volume et année	Appareil portatif EUROFEU ANTIGEL idem Jusqu'à 2025		Dose SC6 ou BSX + NORGEL	Rupture depuis octobre 2024	EA6 130 586 EA9 130 587 EA6 130 590	Aucun	-	Réalisation d'une nouvelle étude de risque & Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
8325	Appareil sur roues EUROFEU STOP FEU, STOP FEU II NGH50, PERFEX FIRESTAR Jusqu'à 2025		1 L de SC6 ou BSX 233	Rupture depuis mai 2025	EA50 253 910 et non certifié	Aucun	-	Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
515 et 8325	Appareil sur roues EUROFEU ANTIGEL idem Jusqu'à 2025		Dose SC6 ou BSX + NORGEL	Rupture depuis mai 2025	Non NF	Aucun	-	Réalisation d'une nouvelle étude de risque & Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
ISOGARD - Pression Auxiliaire								
8115	Appareil portatif ISOGARD DESIGN (CISG) et CLASSIC (BCLC) Jusqu'à 2021		90 mL BSX 233 (2 doses pour gamme DESIGN CISG)	Disponibilité max. : octobre 2026	EA6 690 430 EA6 100 426 EA9 100 425	Aucun	-	Dose avec D.L.U. 31/12/2030 En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)

Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
MOBIAK - Pression Auxiliaire								
8115	Appareil portatif MOBIAK MBK13 Jusqu'à 2024		90 mL BSX 233	Disponibilité max. : octobre 2026	EA6 392 860 EA9 392 861	Aucun	-	Dose avec D.L.U. 31/12/2030 En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
ROT - Pression Auxiliaire								
2517C	Appareil portatif ROT FUSION et OCEANIS (400) Jusqu'à 2023		90 mL Valex LD (sans inilam A)	Disponibilité max. : octobre 2026	EA6 521 270 EA6 521 319 EA6 521 321 EA6 521 682	2417T Mars 2026		Dose avec D.L.U. 31/12/2030 ou Kit de transition 6 L SF "CMR" Flacon FFX Compact + Diffuseur SF + cartouche 80g + Etiquette 9 L Vendu à l'unité
					EA9 521 269 EA9 521 388 EA9 521 683	2517T Mars 2026		Dose avec D.L.U. 31/12/2030 ou Kit de transition 9 L SF "CMR" Duo de flacons Ecopol + Diffuseur SF + cartouche 80g + Etiquette 9 L Vendu à l'unité
2517C 2018 2019	Appareil portatif ROT Antigel Jusqu'à 2025		90 mL Valex LD + NEUTRAGEL	Disponibilité max. : octobre 2026	EA6 521 613 EA9 521 614	Aucun	-	Dose avec D.L.U. 31/12/2030 En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
Tous	Appareil sur roues ROT Jusqu'à 2024		500 mL SC-6	Disponibilité max. : octobre 2026	EA45 523 896	Aucun	-	Dose avec D.L.U. 31/12/2030 En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)

Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
SICLI & MATINCENDIE (CHUBB / GLORIA) - Pression Auxiliaire								
5844	Appareil portatif MAT TOP2, INDIUM, INTEGRAL Jusqu'à 2025		90 mL SC-6	Disponibilité max. : octobre 2026	EA6 325 792 EA6 325 794 EA6 325 796 EA9 329 793 EA9 329 795 EA9 329 798	Aucun	-	Dose avec D.L.U. 31/12/2030 En cas de rupture ou à l'échéance : Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
6011 & 5075	Appareil portatif MATINCENDIE MAT TOP2 selon lot		120 ou 180 mL de SC6	Rupture depuis Avril 2025	EA6 325 724 EA9 329 725	5844 + 5854		Transition vers le flacon flottant D.L.U. 31/12/2030 Dose SC6 90 mL + Obturateur Vendu à l'unité
6011	Appareil portatif 6 L GLORIA Easy (SK E) SICLI INDIUM HP Jusqu'à 2025		120 mL de SC6	Rupture depuis Avril 2025	EA6 325 720 EA6 325 858	Aucun		Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
5075	Appareil portatif 6 L GLORIA Easy (SK E) SICLI INDIUM HP Jusqu'à 2025		180 mL de SC6	Rupture depuis Avril 2025	EA9 329 721 EA9 325 859	Aucun		
5092	Appareil portatif INDIUM / MAT TOP 2 avec Antigél 6 L Jusqu'à 2025		6 L de MG6-20	Rupture depuis Juillet 2025	EA6 325 737 EA6 342 876	5092A (3 Litres)	-	Absence d'alternative efficace Réalisation d'une nouvelle étude de risque & Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
5093	Appareil portatif INDIUM / MAT TOP 2 avec Antigél 9 L Jusqu'à 2025		9 L de MG6-20	Rupture depuis Juillet 2025	EA9 329 738 EA9 342 877	5092A (3 Litres)	-	
5566S	Appareil sur roues SICLI GRANIT 2000 GLOIRE & KO SRP2 Jusqu'en 2013		680 mL de SC6	Rupture depuis Avril 2025	Non NF	Aucun	-	Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
0925B	Appareil sur roues SICLI INSTANT MATINCENDIE STD Jusqu'en 2025		500 mL de SC6 (standard) ou 1 L de SC6 (premium)	Rupture depuis Mai 2025	EA50 750 894 EA50 752 914 EA50 827 951 EA50 827 952	Aucun	-	

Ancien Code LPI	Appareil	Image 1	Contenance	Disponibilité	Numéro antérieur de certification	Nouveau Code	Image 2	Préconisation lors de la visite quinquennale
ANCIENNES GAMMES (Parflam / France Incendie) & GENERIQUES pour appareil sur roues - Pression Auxiliaire								
0925 0926 0925B 0925C	Appareil en prémélange		90 mL SC-6 120 mL SC-6 135 mL SC-6 ou 1 L SC-6	Rupture depuis Mai 2025	-	Aucun	-	Ajout d'un nouvel extincteur (NF S61-919 - Article 6)
0927 0927B 0928 0928B	Appareil en prémélange		90 mL BSX233 120 mL BSX233 135 mL BSX233 ou 1 L BSX233	Rupture depuis Avril 2025	-	Aucun	-	
<p>Le rejet d'additifs fluorés dans les canalisations et dans l'environnement est une faute pénale.</p> <p>Un prestataire certifié APSAD & NF Services rejette des additifs dans l'environnement ou ne réalise pas les opérations de maintenance : certification@cnpp.com</p> <p>https://questionnaire.afnor.org/cgi-bin/HE.exe/SF?P=2z532z6z-1z-1z99191E4598</p>								